



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA No. 3A-EU-22/20-10

Saskaņā ar ES direktīvu 2014/35/EU

Mēs, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Ar pilnu atbildību deklarējam, ka

Produkts/tips: **Elektroinstalācijas elastīga UV noturīga caurule LPE-x (sērija EN) UV un piederumi**
2316E/LPE-1 to 2363/LPE-1 saskaņā ar TP-KO-01/2010
2316E/LPE-2 to 2363/LPE-2 saskaņā ar TP-KO-02/2010

Ražotājs: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Czech Republic**

Deklarācijas priekšmets: Elastīga, UV noturīga caurule, kas ir piemērota uzstādīšanai ārā, caurules nav pašnodziestoša.

Materiāls: PE

Temperatūras izturība: -25°C to +90°C.

Mehāniska noturība : LPE-1 320N/5cm; LPE-2 125N/5cm

Saskaņā ar standartiem 61386-1 ed.2: 22423 priekš LPE-1;11423 priekš 23xx/LPE-2

Iepriekš aprakstītās deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, citiem tiesību aktiem un noteikumiem:

| Eiropas Savienības noteikumi | Valdības noteikumi | Standarti | Sertifikāti un testa pārbaudes | Cita tehniska specifikācija |
|------------------------------|---|---|--|---|
| 2014/35/EU - LVD | Likums Nr. 90/2016 Coll. ar grozījumiem Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll. ar grozījumiem | ČSN EN 61386-1 izdev. 2:09 ar grozījumiem (EN 61386-1: 08 ieskaitot grozījumus) ČSN EN 61386-22: 04 + A11: 11 ieskaitot grozījumus (EN 61386-22: 04 ieskaitot grozījumus) | Testa ziņojums Nr. 602622-01/01, 20.7.2016 Izdevējs: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čehija | TP-KO-01/2010 TP-KO-02/2010 |
| | | ČSN EN 61386-1 izdev. 2:09 ar grozījumiem (EN 61386-1: 08 ieskaitot grozījumus) ČSN EN 61386-22: 04 ieskaitot grozījumus (EN 61386-22: 02 ieskaitot grozījumus) (IEC 61386-1: 2008, IEC | Iekšējie testi | Produkti: 2320/LPE-1_HHHxx Pārbaudīts min. uz 450N / 5cm saspiešanai. |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|--|
| | | 61386-22: 2002) | | |
| Direktiva RoHS 2011/65 / ES ar grozījumiem | Valdības noteikumi Nr. 481/2012 Sb. | ZP 344/02 - Pb, Cd, Cr, Hg, Br. Elementu noteikšanas metodika | Testa ziņojums Nr. 601229-01 / 01, 4.4.2016 Izdevējs: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čehija | |
| Regulation 1907/2006 - REACH | | | | Izmantoto materiālu drošības datu lapas UV stabilizēts Tehniskā informācija no piegādātāja Produkti: 2320 / LPE-1_HHHxx Pēc klienta pieprasījuma tika pievienots UV materiāls |
| | | | | |

Izpildot nosacījumus saskaņā ar šiem noteikumiem uz produkta tika izvietots CE marķējums

Atbilstības novērtēšanas modulis: MODUL A: iekšējā produkta

kontrolē Tehniskie dokumenti produktam:


- montāžas instrukcijas
- Datu lapa
- Produktu katalogs brīvi pieejams šeit:
<http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- iekšējie dokumenti

KOPOS KOLÍN a.s. uzņēmums ir sertificēts saskaņā ar standartiem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un ISO 50001:2011 un saskaņā ar Nacionālo programmu "Safety Enterprise".

Paraksts no KOPOS KOLÍN a.s.

Izdošanas vieta: Kolín, Czech Republic

Izdošanas datums: 23.10.2020



Ing. Jana Dejmková

Management representative for QMS

KOPOS KOLÍN a.s.
KVALITATIVNÍ SYSTÉMU JAKOSTI