

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 3B-ES-29/21-12

Saskaņā ar grozīto ES Direktīvu 2014/35/ES

Mēs KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

paziņojam uz savu atbildību, ka

Produkts/veids: **Dalītais kabeļu caurules "KOPOHALF" un piederumi**
kabeļu caurules: 06058/2, 06083/2, 06110/2, 06120/2, 06160/2 un piederumi

Ražotājs: KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic

Deklarācijas priekšmets: Dalītās caurules ir piemērotas zemē guldīto spēka un komunikācijas kabeļu aizsardzībai. Tās ir iespējams izmantot kā papildu aizsardzību jau instalētiem apakšzemes kabeļiem. Aizsargcaurules sastāv no divām identiskām daļām, tās tiek piegādātas izjauktā veidā. Ieliekot cauruli, tās apakšējā detaļā liek vadus, bet augšējā detaļā spiediena iedarbības rezultātā iekrīt apakšējā detaļā. Aizsargcaurules tiek ražotas un testētas saskaņā ar EN 61386-24. Aizsargcaurules tiek savienotas, pārklājot savienojamās apakšējās detaļas ar aptuveni 30 cm garu augšējo detaļu.

Materials:	HDPE
Uzstādīšanas temperatūra:	-25°C to +90°C
Darba temperatūra:	-55°C to +90°C
Izturība pret liesmas izplatīšanos:	liesma
Izturība pret saspiešanu:	06058/2 - 06120/2 – 450 N/20cm 06160/2 - 750 N/20cm
Triecienizturība:	parasts (kods N)
Izturība pret ārējām ietekmēm:	IP30

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam, citiem tiesību aktiem un regulām:

Noteikumi Eiropas Savienības vārdā	Valdības noteikumi	Standartiem	Sertifikāti un testēšanas pārskati	Cita tehniskā specifikācija
2014/35/EU - LVD	Grozītais Likums Nr. 90/2016 Coll. Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll., ar grozījumiem	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 čl. 10.3, 12.4, 12	Testēšanas pārskats Nr. 212630-01/01 (26.11.2021.) Izdevējs: Elektrotechnická zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čehija	06110/2, 06160/2 Uzstādīšanas temperatūra -25°C līdz +90°C Darba temperatūra -55°C līdz +90°C
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ar grozījumiem (EN 61386-1:08 ar grozījumiem) ČSN EN 61386-24:11	Testēšanas pārskats Nr. 603670-01/01, 27.9.2016. Izdevējs:	

		ieskaitot grozījumus (EN 61386-24:04 ar grozījumiem	Elektrotehniskās testēšanas institūts, Pod Lisem 129, 171 02 Prāga 71, Čehija	
			Dokumenti plastmasas kabeļu kanālu projektēšanai, Brno 2012, pasūtījuma Nr. 120111 Izdevējs: EGÚ Brno, a.s. Elektrisko tīklu departaments	
Regula (EK) Nr. 1907/2006 - SASNIEGT				Izmantoto materiālu drošības datu lapas

Izpildot nosacījumus saskaņā ar šiem noteikumiem, tika uzlikts izstrādājuma CE marķējums

Atbilstības novērtēšanas modulis: **A modulis: Iekšējā ražošanas kontrole**

Produktu tehniskā dokumentācija:

- montāžas instrukcijas
- Datu lapa
- Produktu katalogs, kas brīvi pieejams <http://www.kopos.lv/lv>
- Iekšējie dokumenti

Uzņēmums KOPOS KOLÍN a.s. ir sertificēts atbilstoši standartam ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 50001:2018 saskaņā ar Nacionālo programmu "Safety Enterprise".

Parakstīts par KOPOS KOLÍN a.s.

Izdošanas vieta: Kolín, Čehija

Emisijas datums: 21.12.2021


Ing. Jana Dejmková

KVS vadības pārstāvis

KOPOS KOLÍN a.s. ⑫
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz