



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 02 Kolín IV

5B/Prohl/KPZ-1/21-04

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín IV
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Produkts:

Ugunsdrošas elektroinstalācijas rozešu kārba KPZ-1_PO

Ražotājs: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

Izstrādājuma apraksts un galamērķis - izmantošanas mērķis būvniecībā:

Ugunsdrošas elektroinstalācijas rozešu kārba KPZ 1_PO ir paredzēta uzstādīšanai nesošās un nenesošās sienas konstrukcijās.

Kārba ir paredzēta, lai to iebūvētu šādās sienu konstrukcijās:

Nenesošā sienas konstrukcijas:

- ģipškartona starpsienas minimālais biezums 100 mm, ko veido divas rīgpša plāksnes minimālais biezums 12.5mm un papildīta ar minerālvates minimālo biezumu 50 mm, blīvums min. 100 kg / m³,
- šķērssienu, ko veido stingra atbalsta konstrukcija, kas izgatavota no gāzbetona, betona vai keramikas mūra, minimālais biezums 100 mm.

Atbalsta struktūra:

- nesošās sienas un griestu konstrukcijas, kas izgatavotas no betona, gāzbetona vai keramikas mūra minimālā biezuma 100 mm, atbilst nesošajiem kritērijiem kā atsevišķa nesošā konstrukcija.

Kārbās var uzstādīt 230V / 16A, slēdžus, bez skrūvju spaiļes vai elektriskas kontaktligzdas.

Kārbas var uzstādīt vienā konstrukcijas pusē vai viens otrai pretī, abās pusēs, vai apvienot vertikālā vai horizontālā rāmī diviem vai trim slēdžiem.

Atbilstības novērtēšanas procesa dokumenti:

- sertifikāts no. C-PAVUS-2021/0078** izdots 26.4.2021, derīgs līdz 30.4.2024, PAVUS, a.s., Praha
 - Sertifikācijas protokols no.P-PAVUS-2021/0078** izdots 26.4.2021, PAVUS, a.s., Praha
 - Ugunsdrošības sertifikāta ugunsdrošības sertifikāts Nr.. PKO-21-022** izdots 26.4.2021, Derīgs līdz 30.4.2024, PAVUS, a.s., Praha
 - Ugunsizturības testa ziņojums Nr.. Pr.-19-2-080** izdots 27.5.2019, PAVUS, a.s., Veselí nad Lužnicí
 - Ugunsizturības testa ziņojums Nr.. Pr.-19-2-007** no 25.2.2019, izdots PAVUS, a.s., Veselí nad Lužnicí
- **Pārbaudes ziņojuma Nr.. 19/440/P203** 27.5.2019, izdots: Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, Česká republika. Cietais materiāls – kārba korpus
 - **Ugunsdrošības klasifikācija saskaņā ar ČSN EN 13501-1+A1:2010 no. PK-19-068** no datuma 27.5.2019, Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, Česká republika. Cietis materiāls - kārba korpus tiek klasificēts saskaņā ar tā uguns reakciju: E
 - **Testa ziņojums no.19/440/P204** izdots 27.5.2019, Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, Česká republika. Mīksts materiāls.



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 02 Kolín IV

- **Ugundrošības klasifikācija saskaņā ar ČSN EN 13501-1+A1:2010 no. PK-19-069** izdots 27.5.2019, Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, Česká republika.
- Mīksts materiāls - kārbas korpuss tiek klasificēts saskaņā ar tā uguns reakciju: E
- **Klasifikācijas E** - Putu ražotāja tehniskā dokumentācija

Sertificētā produkta novērtētās īpašības

Uzraudzītais/ deklarētais tests	Norādītais (prasība) / klasifikācijas standarts	Nepieciešamais/ deklarētais līmenis	Konstatēts / klasifikācija	Atbilstības novērtēšana
Ugunsizturība	ČSN 73 0810	EI 120 EI 180	Ugundroša elektroinstalācijas rozešu kārba KPZ-1_PO ar cietu putojošu materiālu (produkts A) nenesošā sienā, kas izgatavota no gāzbetona, betona vai keramikas mūra, minimālais biezums 100 mm EI 180	Atbilst ¹⁾
			Ugundroša elektroinstalācijas rozešu kārba KPZ-1_PO ar mīkstu putojošu materiālu (produkts B) nenesošā sienā, kas izgatavota no gāzbetona, betona vai keramikas mūra, minimālais biezums 100 mm EI 120	
			Ugundroša elektroinstalācijas rozešu kārba KPZ-1_PO ar cietu putojošu materiālu (produkts A) un mīkstu putojošu materiālu (produkts B) nenesošā ģipškartona sienā minimālais biezums 100 mm EI 120	
			Ugundroša elektroinstalācijas rozešu kārba KPZ-1_PO nesošajā sienu un griestu konstrukcijā, kas izgatavota no betona, gāzbetona vai keramikas mūra, minimālais biezums 100 mm ar: - cieti putojošs materiāls (produkts A): EI 180 - mīkstināts putojošs materiāls (produkts B): EI 120	
Ciets putojošs materiāls - produkts A un mīkstināts putojošs materiāls - produkts B: E klase				
Lietotu materiālu drošība	Vyhl. MZ No. 6/2003 Coll.	Veselīgs produkts	Veselīgs produkts	Atbilst
Reakcija uz uguni	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-1+A1	Class E	Ugundroša elektroinstalācijas rozešu kārba KPZ-1_PO: - C un D tipa plastmasas materiāls - cieti putojošs materiāls (produkts A) - mīkstināts putojošs materiāls (produkts B) Class E	Atbilst

1) Atbilst nosacījumiem PKO-21-022, sk.[4]sertifikācijas protokola 2. punktu.



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 02 Kolín IV

Normatīvie dokumenti:

- ČSN 73 0810:2016 Ēku ugunsdrošība - Kopīgi noteikumi
- ČSN EN 1364-1:2017 Ugunsizturības testēšana nenesamiem elementiem - 1 daļa: Sienas
- ČSN EN 1363-1:2013 Ugunsdrošības testēšana – 1 daļa: Pamatprasības
- ČSN EN 1366-3:2009 Iekārtu ugunsizturības testēšana – 3 daļa: Bīves
- ČSN EN 13501-1+A1 Būvizstrādājumu un būvju ugunsdrošības klasifikācija – 1 daļa: Klasifikācija pēc degamības testu rezultātiem

Izdošanas vieta: Kolín
Publicēšanas datums: 26.4.2021


Ing. Jana Dejmková
sistēmu pārvaldības pārstāvis

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz