

# ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

## Nr. 5B-EU-52/24-01

Saskaņā ar grozīto ES Direktīvu 2014/35/ES

Mēs KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Czech Republic  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

Uz savu atbildību paziņojam, ka

produkts/veids: **Elektroinstalācijas kārbas  
KPZ - 1\_PO**

Ražotājs: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

Deklarācijas priekšmets: KPZ-1\_PO ir paredzēti uzstādīšanai nesošās gāzbetona vai ģipškartona sienās, lai novērstu uguns izplatīšanos.  
Minimālā un maksimālā temperatūra uzstādīšanas laikā ir no -5 ° C līdz + 60 ° C.  
Kārbas ir izgatavotas no pašdzēstoša materiāla pret pārmērīgu karstumu un degšanu, ko pārbauda ar karstās cilpas testu 850°C saskaņā ar spēkā esošo standartu ČSN EN 60 670-1.  
Korpusi, kas aprīkoti ar attiecīgo vāku, atbilst IP 30 aizsardzībai.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam, citiem tiesību aktiem un noteikumiem:

Noteikumi Eiropas Savienības vārdā	Valdības noteikumi	Standartiem	Sertifikāti un testēšanas pārskati	Cita tehniskā specifikācija
2014/35/EU - LVD	Grozītais Likums Nr. 90/2016 Coll.  Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll., ar grozījumiem	ČSN EN 60670-1:05 ar grozījumiem (EN 60670-1:05 ar grozījumiem)  ČSN EN 60670-22:07 ar grozījumiem (EN 60670-22:06 ar grozījumiem)	Testēšanas pārskats Nr. 911217-01/01 , 29.10.2019.  Izdevējs: Elektrotehniskās testēšanas institūts, Pod Lisem 129, 171 02 Prága 71, Čehija	X
			Izdoti, pamatojoties uz protokolu Nr. 040-073805 un 040-0738054, ekspertu atzinums 040-074030, 10.03.2023.  Izdevējs: Būvniecības tehniskais un testēšanas institūts PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Čehija	Ekspertu atzinums par elektrisko sadales kārbu ietekmi uz ģipškartona sienu svērto laboratorijas skaņas samazināšanas indeksu Rw. Visās laboratorijās pārbaudītajās konfigurācijās mēs konstatējām, ka svērtā laboratorijas skaņas samazināšanas indeksa uzlabojums/paslikt ināšanās bija $\Delta P_{\omega} = 0$ dB. a) Izmērītie rezultāti ir derīgi arī kastēm

				ar mazāku virsmas laukumu. <b>b) Izmēritie rezultāti ir derīgi arī kastēm ar mazāku dziļumu.</b> 1. 040-073805 un 040-073804 ziņojumos ziņotie rezultāti ir derīgi visām dubultās apsildāmās ģipškartona starpsienas ar dubultu metāla konstrukciju, kas papildīta ar minerālvati ar laboratorijas skaņas samazināšanas indeksu $R_w \leq 69$ dB.
Regula (EK) Nr. 1907/2006 - REACH				Izmantoto materiālu drošības datu lapas

Izpildot nosacījumus saskaņā ar šiem noteikumiem, tika uzlikts izstrādājuma CE marķējums.

Atbilstības novērtēšanas modulis: **A modulis: Iekšējā ražošanas kontrole**

- Produktu tehniskā dokumentācija:
- montāžas instrukcijas
- Datu lapa
- Produktu katalogs, kas brīvi pieejams <http://www.kopos.com/en/catalogue>
- Iekšējie dokumenti


Uzņēmums KOPOS KOLÍN a.s. ir sertificēts atbilstoši standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 un saskaņā ar Nacionālo programmu "Safety Enterprise".

Parakstīts KOPOS KOLÍN a.s vārdā.

Izdošanas vieta: Kolín, Čehija  
 Izdošanas datums: 03.01.2024.



**Jana Dejmková**  
 kvalitātes un ekoloģijas direktors

KOPOS KOLÍN a.s.   
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín  
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
 tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)