

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 3A-ES-21/20-06

Saskaņā ar grozīto ES Direktīvu 2014/35/ES

Mēs, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Apliecinām, ka
produkts/veids:

Elektroinstalācijas elastīgas caurules LPE-x (EN sērija) un piederumi
2316E/LPE-1 līdz 2363/LPE-1
2316E/LPE-2 līdz 2363/LPE-2

Ražotājs: KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Čehija

Deklarācijas priekšmets: Elektroinstalācijas lokanās caurules ir paredzētas zemsprieguma. Caurules LPE-1 ir piemērotas tiešai monolīta betonēšanai vai montāžai zem apmetumā. Caurules LPE-2 ir piemērotas montāžai saliekamajos betona elementos.

Temperatūras izturība: -25°C to +90°C.

Mehāniskā izturība: LPE-1 320N/5cm, LPE-2 125N/5cm.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam, citiem tiesību aktiem un noteikumiem:

Noteikumi Eiropas Savienības vārdā	Valdības noteikumi	Standartiem	Sertifikāti un testēšanas pārskati	Cita tehniskā specifikācija
2014/35/EU - LVD	Grozītais Likums Nr. 90/2016 Coll. Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll., ar grozījumiem	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ar grozījumiem (EN 61386-1:08, ieskaitot grozījumus) ČSN EN 61386-22:04 ar grozījumiem (EN 61386-22:02 ar grozījumiem) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002) TP-KO-02-11 TP-KO-03-11	Testēšanas pārskats Nr. 704290-01/01, 5.1.2018. Izdevējs: Elektrotehniskās testēšanas institūts, Pod Lisem 129, 171 02 Prága 71, Čehija	TP-KO-02/11 TP-KO-03/11
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ar grozījumiem (EN 61386-1:08, ieskaitot grozījumus) ČSN EN 61386-22:04 ar grozījumiem (EN 61386-22:02 ar grozījumiem) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)	Iekšējie testi	Produktiem: 2320/LPE-1_UAH50 2325/LPE-1_UAH50 2332/LPE-1_UAH50 2340/LPE-1_UAH50 Atbilst min. līdz 450N / 5cm saspiešanai.
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ar grozījumiem (EN 61386-1:08, ieskaitot grozījumus) ČSN EN 61386-22:04 ar	Iekšējie testi	Produktiem: 2320/LPE-1_HHH26 2320/LPE-1_HHH42 2320/LPE-1_HHH85 Atbilst min. līdz



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

		grozījumiem (EN 61386-22:02 ieskaitot grozījumi) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)		550N / 5cm kompresijai.
Regula (EK) Nr. 1907/2006 - REACH				Izmantoto materiālu drošības datu lapas

Izpildot nosacījumus saskaņā ar šiem noteikumiem, tika uzlikts izstrādājuma CE marķējums.

Atbilstības novērtēšanas modulis: **A modulis: Iekšējā ražošanas kontrole**

- Produktu tehniskā dokumentācija:
- montāžas instrukcijas
- Datu lapa
- Produktu katalogs, kas brīvi pieejams <https://www.kopos.lv/lv/katalogi>
- Iekšējie dokumenti

Uzņēmums KOPOS KOLÍN a.s. ir sertificēts atbilstoši standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 50001:2011 un saskaņā ar Nacionālo programmu "Safety Enterprise".

Parakstīts par KOPOS KOLÍN a.s.

Izdošanas vieta: Kolín, Čehija
Izdošanas datums: 8.6.2020.


Ing. Jana Dejmková
KVS vadības pārstāvis

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

ES atbilstības deklarācijas Nr. 3A-EU-21/20-06 1. pielikums

Elektroinstalācijas elastīgas caurules LPE-x (EN sērija) un piederumi

(-25°C to +90°C)

Materiāls, kas izplata liesmu

ČSN EN 61386-1 ed.2

(IEC 61386-1)



ČSN EN 61386-22

(IEC 61386-22)

Lokanas caurules tips:

TP-KO-02/11	TP-KO-03/11
320 N	125 N
2316E/LPE-1	2316E/LPE-2
2320/LPE-1	2320/LPE-2
2325/LPE-1	2325/LPE-2
2332/LPE-1	2332/LPE-2
2340/LPE-1	2340/LPE-2
2350/LPE-1	2350/LPE-2
2363/LPE-1	2363/LPE-2

Savienotājiem:	0216E/1 - 0263/1
Salokāms spraudnis:	1716E T - 1763 T
Savienojuma spraudnis:	1716E S - 1763 S
pārejas savienotāji no 20. dimensijas uz 16:	0206E/1
pārejas savienotāji no 20. dimensijas uz 16:	0207E/1
izvelkamais stieple:	D


KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

