

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

22/1997 Coll., ar grozījumiem, un 13. punkts NV Nr. 163/2002 Coll., ar grozījumiem.

Mēs, KOPOS KOLÍN a. s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Čehijas Republika

Uz savu atbildību apstiprinām, ka

Produkts: **UGUNSDROŠAS ierīču kārbās KPZ  
KPZ 68...\_PO, KPZ 64...\_PO**

Ražotājs: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Čehijas Republika**

### Produkta apraksts un mērķis - izmantošanas mērķis būvniecībā:

KPZ uguns aizsardzības ierīču kārbās ir paredzētas uzstādīšanai nenesošās ugunsdrošās starpsienās. Kārbās ir daļa no konstrukcijām, kas novērš uguns izplatīšanos.

### Atbilstības novērtēšanas metode:

Uz produktu attiecas NV Nr.163/2002 Coll., 05.produkta grupas 2.pielikums, pozīcija Nr.12.  
Produktu sertifikāciju veica pilnvarotā persona Nr. 216 - PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Prague 9, ID: 60193174.

### Atbilstības novērtēšanas procesa dokumenti:

- Sertifikāts Nr. 216/C5a/2023/0150 no 13.11.2023., derīgs saskaņā ar STO līdz 30.11.2026., izsniegts PAVUS, a.s., Prāga, Čehija.
- Sertifikācijas protokols Nr. P-216/C5a/2023/0150 no 13.11.2023., izdots PAVUS, a.s., Prāga, Čehijas Republika.
- Būvniecības tehniskais sertifikāts Nr. S-216/C5a/2023/0150 no 10.11.2023. derīguma termiņš līdz 30.11.2026., izsniegts PAVUS, a.s., Prāga, Čehijas Republika.
- Ugunsdrošības klasifikācijas sertifikāts Nr. PKO-23-094 no 02.11.2023., derīguma termiņš līdz 02.11.2026., izsniegts PAVUS, a.s., Prāga, Čehijas Republika.
- Testa rezultātu analīze Pasūtījuma numurs: Z220230376 no 01.11.2023., derīguma termiņš līdz 01.11.2026., izsniegts PAVUS, a.s., Prāga, Čehija.
- Testa ziņojums par ugunsizturību Nr. Pr.-23-2-069 no 23.06.2023., izsniegts PAVUS, a.s., Veselí nad Lužnicí, Čehijas Republika..

### Citi dokumenti:

Ziņojums Nr. 040-073804, 08.02.2023 par **testu-Gaisa skaņas izolācijas noteikšanu saskaņā ar ČSN EN ISO 10140-2:2022, ko izdevusi: Tehniskās un testēšanas institūts būvniecībā PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Čehija.**

Izdots, pamatojoties uz protokolu nr. 040-073805 un 040-0738054 ekspertu atzinums 040-074030, 10.03.2023., izdevējs: Tehniskās un testēšanas institūts būvniecībā PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Čehija  
Ekspertu atzinums par elektrisko sadales kārbu ietekmi uz ģipškartona sienu svērto laboratorijas skaņas samazināšanas indeksu  $R_w$ .

- Visās laboratorijā pārbaudītajās konfigurācijās mēs konstatējam, ka laboratorijas svērtā skaņas samazināšanas indeksa uzlabojums/pazeminājums bija  $DR_w = 0$  dB.
- a) Mērījumu rezultāti ir derīgi arī kārbām ar mazāku virsmas laukumu.  
b) izmērītie rezultāti ir derīgi arī kārbām ar mazāku dziļumu.
- 040-073805 un 040-073804 ziņojumos minētie rezultāti ir derīgi visām ar dubultām apšuvuma ģipškartona starpsienām ar dubulto metāla konstrukciju, kas pildīta ar minerālvati, ar svērto laboratorijas skaņas samazināšanas indeksu  $R_w \leq 69$  dB.

**Sertificētā produkta novērtētās īpašības**


| Uzraudzītais / deklarētais īpašums  | Noteiktais (prasības) / klasifikācijas standarts | Nepieciešamais/ deklarētais līmenis                           | Konstatēts / klasifikācija  | Atbilstības novērtēšana |
|---|--|---|---|-------------------------|
| Ugunsizturības uguns aizsardzības ierīču kārbās   | ČSN 73 0810                                      | KPZ 68-45, KPZ 68-60, KPZ 68-50/2, KPZ 68-50/3: EI 60- EI 120 | <p><b>KPZ 68-45</b><br/>                     Kārbas viena pret otru (2)2): bez izmaiņām, ar vāku rozešu vietā, 3 kārbas viena blakus otrai (vertikāli/horizontāli): E 120 / EI 120 bez izolācijas aiz ierīču kārbām: E 60 / EI 60 OS<sup>2)</sup>:<br/>                     bez izmaiņām: E 90 / EI 90 ar vāku bez rozetēm, 3 kārbās blakus (vertikāli/horizontāli): E120 / EI 120 bez izolācijas aiz ierīču kārbām: E 60, EI 60 NS<sup>2)</sup>: bez izmaiņām, ar vāku ierīču kārbas vietā, 3 kārbas blakus (vertikāli/horizontāli): E120 / EI 120 bez izolācijas aiz ierīču kārbām: E 90/ EI 90</p> <p><b>KPZ 68-60</b><br/>                     OS<sup>2)</sup>:<br/>                     bez izmaiņām: <b>E 120/ EI 90</b> ar vāku bez rozetēm, 3 kārbās blakus (vertikāli), bez izolācijas aiz ierīču kārbām: <b>E90 / EI 90</b><br/>                     3 kastes blakus (horizontāli): <b>E 120 / EI 120</b> NS<sup>2)</sup>:<br/>                     Bez izmaiņām, ar vāku bez rozetēm, 3 kārbās blakus (vertikāli/horizontāli): <b>E120 / EI 120</b> bez izolācijas aiz ierīču kārbām: <b>E120 / EI 90</b></p> <p><b>KPZ 68-50/2</b><br/>                     OS<sup>2)</sup>:<br/>                     Dubultā kārba - horizontāli/vertikāli: <b>E 90 / EI 90</b> NS<sup>2)</sup>:<br/>                     Dubultā kārba- horizontāli/vertikāli: <b>E 120 / EI 120</b></p> <p><b>KPZ 68-50/3</b><br/>                     OS<sup>2)</sup>:<br/>                     Trīs kārbās-horizontāli: <b>E 90 / EI 90</b><br/>                     Trīsvietīga kārba-vertikāli: <b>E 120 / EI 120</b> NS<sup>2)</sup>:<br/>                     Dubultā kārbā - horizontāli/vertikāli: <b>E 120 / EI 120</b></p> | Atbilst <sup>1)</sup>   |
| 1) Atbilst PKO-23-094 norādītajiem nosacījumiem, sk. [6] sertifikācijas protokola 2. nodaļu.<br>2) Termiskā sprieguma virziens: apsildāmā puse (OS)/ neapsildāmā puse (NS)/ kārbas viena pret otru (2). |  |   |   |                         |

Produkts atbilst pamatprasībām saskaņā ar grozītajiem Valdības noteikumiem Nr. 163/2002 Coll., kā arī citu atbilstības novērtēšanā izmantoto tehnisko noteikumu prasībām. Produkts ir drošs apstākļos, kad to paredzēts izmantot būvniecībā. Tajā pašā laikā esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu produkta atbilstību tehniskajai dokumentācijai.

Izdošanas vieta: Kolín  
 Publicēšanas datums: 14.12.2023.

Ing. Jana Dejmková  
 Kvalitātes un ekoloģijas direktors



**KOPOS KOLÍN a.s.**   
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín  
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
 tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)